

石川県原子力環境安全管理協議会議事録

1．日 時：平成17年12月21日（水） 午後1時30分～2時30分

2．場 所：石川県庁11階1109会議室

3．出席者：21名（名称略）、事務局、説明者他

4．議事概要

(1)志賀原子力発電所1号機の運転状況、2号機の試運転状況、連絡基準に基づく連絡事象について、北陸電力㈱から説明があった。

（委員）：2号機試運転時の運転線図の中で8月に変動が見られるが、これは計画的なものか、何か試験を行ったものか。

（電力）：計画的なものであり、この時は、再循環流量制御系の試験を行っている。

（委員）：固体廃棄物の雑固体は、どのようなものが発生したのか。

（電力）：2号機燃料装荷前に清掃した際の建設残材。主なものは配管の閉止板、番線等の鉄屑や配管残材等。

(2)志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（平成17年度第2報）（案）について、石川県から説明があった。

(3)志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（平成17年度第1報）（案）について、石川県から説明があった。

(4)平成17年度第2四半期保安検査結果について、原子力安全・保安院志賀原子力保安検査官事務所から説明があった。

(5)前回の議事録（案）については、意見等があれば12月28日までに事務局へ連絡していただくこととなった。

以 上