

志賀原子力発電所 1 号機の原子炉压力容器の水位計の設定について

本日、午後 3 時 3 0 分に北陸電力㈱から、志賀原子力発電所 1 号機の压力容器の水位計について、基準点の設定にずれがあることが報告された。

(参考：北陸電力HP <http://www.rikuden.co.jp/news/03112101.pdf>)

ずれは、2～3 cm 程度であり、原子炉の安全性を考えた場合、問題のあるものではないとの報告を受けている。

県としては、今後詳細について調査する事としている。

平成 1 5 年 1 1 月 2 1 日 原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4 2 3 4
