

志賀原子力発電所 1号機取替用燃料の搬入について

本日、北陸電力(株)志賀原子力発電所 1号機取替用燃料が搬入されました。県では、搬入に際して、立入調査を行いましたので、その結果と併せて下記のとおりお知らせします。

記

1 搬入日時 平成21年7月2日(木) 午前6時05分

2 搬入数量
志賀原子力発電所 1号機取替用燃料 88体

3 立入調査結果

(1)調査者等 7名

調査者 石川県(3名)、志賀町(2名)

同行者 羽咋市(1名)、中能登町(1名)

(2)調査場所 志賀原子力発電所構内

(3)調査内容

①搬入される取替用燃料の数量及び輸送車両への積載方法等が事前連絡(5月29日)どおりであることの確認。

②車両表面等の線量当量率を北陸電力(株)が実施する測定に立ち会い確認。

(4)調査結果

①取替用燃料の数量(88体)及び輸送車両(6台)への積載方法等が事前連絡どおりであり、安全に搬入されたことを確認した。

②線量当量率の確認結果

車両表面での線量当量率の最大値は、0.008ミリシーベルト/時
(法令基準値 2ミリシーベルト/時)

車両表面から1メートル位置での線量当量率の最大値は、
0.004ミリシーベルト/時
(法令基準値 0.1ミリシーベルト/時)

であり、法令基準値未満であることを確認した。

事務担当

原子力安全対策室

(直通) 076(225)1465

(県庁内線) 4233