

石川県原子力環境安全管理協議会議事録

1 . 日 時 : 平成 1 6 年 1 0 月 8 日 (金) 午前 1 1 時から 1 2 時

2 . 場 所 : 石川県志賀オフサイトセンター 2 階「全体会議室」

3 . 出席者 : 1 8 名 (名称略)、事務局、説明者他

4 . 議事概要

(1) 志賀原子力発電所 1 号機の運転状況、2 号機新燃料輸送計画、連絡基準に基づく連絡事象について、北陸電力(株)から説明があった。

(委員) : 圧力抑制室の異物はいつからあったのか。

美浜 3 号機事故に関連して、志賀 1 号の場合は、減肉管理体制はどのようになっているのか。

(電力) : 圧力抑制室の異物については、第 5 回定期検査の際、清掃を行っているため、それ以降に入ったものと考えている。

配管の肉厚点検については、建設当初から同じ会社に肉厚測定を委託している。北陸電力では、点検計画からその結果の評価まで管理を行っている。

(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書 (平成 1 5 年度年報) (案)、志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書 (平成 1 6 年度第 1 報) (案) について、石川県から説明があり、了承された。

(3) 志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書 (平成 1 5 年度第 4 報) (案)、志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書 (平成 1 5 年度年報) (案) について、石川県から説明があり、了承された。

(4) 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画の変更について、北陸電力から説明があり、了承された。

(5) 平成 1 6 年度第 1 回保安検査結果について、原子力安全・保安院志賀原子力保安検査官事務所から説明があった。

(6) 前回の議事録 (案) については、意見等があれば 1 0 月 1 5 日までに事務局へ連絡していただくこととなった。

以 上