

石川県原子力環境安全管理協議会議事録

1. 日 時：平成20年3月26日（水） 13時30分～14時15分

2. 場 所：石川県庁11階1109会議室

3. 出席者：18名（名称略）、事務局、説明者他

4. 議事概要

(1) 志賀原子力発電所の運転状況等について、北陸電力から説明があった。

(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書(案)(平成19年度第3報)及び志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書(案)(平成19年度夏季)について、事務局から説明があった。

(委員) 降雨により線量率が上昇するが、12月末に降雨が少ないのに志賀局、MP5の上昇が見られる。これは何故か。

(石川県) 激しく雪が降って、雷雨もあった時のこと。過去にも、同様なことがあった。

(3) 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画(案)(平成20年度)及び志賀原子力発電所温排水影響調査年度計画(案)(平成20年度)について、事務局から説明があった。

(4) 平成19年度第3四半期保安検査結果について、原子力安全・保安院志賀原子力保安検査官事務所から説明があった。

(委員) 泊発電所の非常用ディーゼル発電機不具合について、北陸電力の対応はどのようになっているのか。

(保安院) 泊発電所での原因は調速装置への異物混入にある。北陸電力では、継ぎ手部のシール材として塗布材などを用いたり、調速装置にオイルフィルターを設置したり、同様なことが起こらない対策が取られている。

(委員) 「概ね良好」と「良好」とどう違うのか。

(保安院) 監視事項があれば「概ね良好」とし、何も無ければ「良好」としている。

(5) 前回及び前々回の議事録(案)について、意見等があれば4月2日までに事務局へ連絡していただくこととなった。