

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成21年7月7日（火） 午後1時30分～2時35分

2. 場 所：石川県庁11階1109会議室

3. 出席者：23名（名称略）、事務局、説明者他

4. 議事概要

(1) 志賀原子力発電所の平成21年1月から3月の平成20年度第4四半期の運転状況及び前回協議会以降に発生した事象等について、北陸電力から説明があった。

（委員）志賀原子力発電所では1号機は定格熱出力運転、2号機は定格電気出力運転とあるが、用語を使い分けているのか。

（電力）志賀1号機は原子炉の熱出力を一定にして運転する定格熱出力一定運転を採用している。この運転方法は国内で主流であるが、2号機はまだこの運転に係る手続き等が行われていないため、定格電気出力一定運転を行っている。

(2) 発電設備に関する再発防止対策の平成21年度の取り組みについて、北陸電力より説明があった。

(3) 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書(案)(平成20年度第4報)、志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書(案)(平成20年度第3報)(秋季)について、事務局から説明があった。

(4) 平成20年度第4四半期保安検査結果について、原子力安全・保安院志賀原子力保安検査官事務所から説明があった。

(5) 事務局より、前回の議事概要について、ホームページに掲載している旨、報告があった。