

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成22年12月21日（火）午後1時30分～午後2時29分

2. 場 所：石川県庁 行政庁舎 11階 1109会議室

3. 出席者：21名（名称略）、事務局、説明者他

4. 議事概要

（1）北陸電力から、志賀原子力発電所の運転状況等（運転状況等四半期報告（平成22年度第2四半期）、運転状況等報告（前回協議会以降））について説明があった。

（委員）以前、燃料棒にピンホールが生じた時は、原因が数ミリのステンレスワイヤであるとの説明があった。今回の再循環ポンプの軸封部、制御棒水圧制御ユニットの弁の異物もステンレスワイヤみたいな物なのか。

（電力）再循環ポンプの軸封部について、異物は確認されていない。制御棒水圧制御ユニットの弁については、成分を分析した結果、ステンレス鋼に近いものであり、弁の点検時に入ったと推定している。いろいろな所で異物の混入による不具合が発生していることから、我々としては今回の所だけではなく、あらゆる所で異物の混入に対して万全の体制をとって行きたいと考えている。

（委員）ポンプの軸封部、制御棒の駆動部また燃料棒も信頼性がある問題の無いものであったにも関わらず、異物管理が十分に出来ていない結果として、本来は非常に信頼性のあるものが、信頼性が損なわれる結果となっているという事を非常に重く受け止めていただきたい。今後はステンレスワイヤが入る様なことがどういうことなのか、ということも含めて、異物管理を十分にしていきたい。

（2）事務局より、志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）（平成22年度第2報）、志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）（平成22年度第1報）（春季）について、説明があり、承認された。

（3）原子力安全・保安院志賀原子力保安検査官事務所から、平成22年度第2四半期保安検査結果等について説明があった。

（4）事務局より、前回の議事概要について、ホームページに掲載している旨、報告があった。

－以 上－