

## 石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：令和3年7月8日（木）13時30分～14時40分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎1階 大会議室
3. 出席者：委員25名、説明者、事務局他
4. 議事概要：
  - (1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。  
(委員) スロッシングに関する情報については、ERCへの報告が輻輳しただけで、現場の方々は情報を十分に把握していたのか。  
(電力) 現場の者もERCへ説明する者も把握していたが、説明の仕方が上手くいかず、ERC側に上手く伝えられなかった。
  - (2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書(案)(令和2年度第4報)」、「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書(案)(令和2年度第3報)」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。
  - (3) 「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。  
(委員) 1号機、2号機の換気空調機非常用冷却水系冷凍機の保全計画を3月までの検査で確認しているが、5月に不具合が発生していることを考えると、保全計画の確認だけでは不具合を起こす可能性があるということになってしまう。もし、不具合があると、運転制限に関わるようなものの保全計画については、十分に確認してほしいと思う。  
(規制事務所) 5月に発生した不具合については、現在、検査中であり、次回の協議会で説明したい。
  - (4) 令和3年3月26日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。