

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：令和3年12月24日（金）13時30分～14時15分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎1階 大会議室
3. 出席者：委員22名、説明者、事務局他
4. 議事概要：
 - (1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。
(委員) 資料1-2の「2. 志賀原子力発電所1号機 定期安全レビュー報告書の一部数値の訂正について」の別紙にある疲れ累積係数とは、機械工学で通常用いる累積損傷係数と同じ意味か。
(電力) 分かりやすいように疲れ累積係数と記載しており、同じ意味である。
 - (2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書(案)(令和3年度第2報)」、「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書(案)(令和3年度第1報)」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。
 - (3) 「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。
(委員) 軽石等が流れてきた場合、ヒートシンク性能への影響について、何らかの検討をしているのか。
(規制事務所) 本庁から、軽石が来そうな発電所に対して対策等について質問している。
(電力) 当社の場合、機器の冷却に使用する海水は、沖合約400mの水深4～6mぐらいで取水しているため、軽石は吸い込みにくい。仮に吸ったとしても、発電所入り口の除塵装置で除去可能である。また、オイルフェンスを張る対策もあり、設備への影響はないように対策をとることができると考えている。
 - (4) 令和3年10月14日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。