

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：令和5年1月10日（火）13時15分～13時55分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎1階 大会議室
3. 出席者：委員26名、説明者、事務局他
4. 議事概要：
 - (1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。
(委員) 今回、SGTS(非常用ガス処理系)の機能が損なわれなかったのか。また、モニタリングをする箇所ヒータが切れていても、ある程度の値が出るようになっていたのか。
(電力) SGTSの機能は維持できていた。また、当該ヒータは放射性物質の捕集効率を上げるために付いているが、文献資料により、数値を補正して評価をすることは可能だと考えている。
 - (2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書(案)(令和4年度第2報)」、「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書(案)(令和4年度第1報)」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。
 - (3) 「原子力発電所に対する原子力規制検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。
 - (4) 令和4年10月25日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。