

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成 28 年 3 月 23 日（水）13 時 30 分～14 時 15 分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎 1 階 大会議室
3. 出席者：委員 21 名、説明者、事務局他
4. 議事概要：

(1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。

(委員) 志賀 1 号機の安全系区分を跨る不適切なケーブル敷設について、安全系区分は設備の重要度分類と関係があるのか。

(電力) 設備の重要度分類とは関係はなく、安全系区分は多重性の観点から分類したものである。

(2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 27 年度第 3 報」及び「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 27 年度第 2 報」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(3) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画（案）（平成 28 年度）」及び「志賀原子力発電所温排水影響調査年度計画（案）（平成 28 年度）」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(4) 「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。

(5) 前回の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。

(6) その他

(副知事) 敷地内破碎帯に関する第 8 回の評価会合で更なるデータの拡充が必要とされており、今後、北陸電力としてどのように対応するのか。

(電力) 既に調査・検討を進めてきているところもあり、新たな地質データを取得してきている。今後、新規制基準適合性確認審査においては、これまでに提出しているデータの再整理を行うとともに、データ拡充が必要な「今後の課題」に対しては、規制委員会との適合性審査に関するヒアリングも踏まえながらしっかり対応していきたい。