

## 石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成 29 年 7 月 11 日（火）13 時 30 分～14 時 16 分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎 1 階 大会議室
3. 出席者：委員 22 名、説明者、事務局他
4. 議事概要：

(1) 「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。

(委員) 原子力発電所への有毒ガス対策に係る原子力規制委員会の指示文書について、どこかの発電所で事象が発生し、水平展開が求められたものなのか。また、有毒ガスとして何を想定しているのか。

(電力) 国内のどこかの発電所で有毒ガスが発生したとの認識ではなく、新規規制基準の施行に伴い、新しい知見を踏まえて指示されたものと認識している。

(事務局) 原子力発電所には塩酸や硫酸等の化学物質が存在している。あるいは発電所構外から石油化学系の物質が流れてくることもある。これらの様々な有毒ガス成分に対応することを指示したものである。

(委員) 雨水流入事象を受けて設置した北陸電力の原子力安全推進準備室について、準備という言葉はいつ外れ、本組織となるのか。また、この本組織は法的な事象を所管するのか、それ以外の軽微な事象も所管するのか。

(電力) 雨水流入事象に係る原子力規制委員会の評価結果やこの安全管理協議会等のいろいろな意見を踏まえてから、本組織に移行したいと考えている。準備室で本組織設置の準備を進めており、軽微な事象であっても所管していくことになると考えている。

(2) 「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 28 年度第 4 報」及び「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 28 年度第 3 報」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

(委員) 1 月半ば頃の線量率の測定結果が、県と電力ともに特に下がっているのはなぜか。

(事務局) 降雪で地面に雪が積もり、地面からの放射線が遮られたことによるものである。

(3) 「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。

(4) 前回の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。