

## 石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成 31 年 1 月 15 日（火）13 時 30 分～14 時 25 分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎 1 階 大会議室
3. 出席者：委員 22 名、説明者、事務局他
4. 議事概要：

（1）「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。

（委員）安全性向上のための設備を設置するのは良いことだと思う。既存設備が使用不能となった場合であっても、代替設備は全く別の仕組み又は全く別の系統で動くことから、既存設備の代わりとして機能しうることを十分に説明した方が良い。

（電力）指摘を踏まえ対応していく。

（委員）換気空調設備のフィルタ損傷において、今回、損傷したフィルタの交換は定期的に交換する位置付けだったのか。

（電力）点検をして、損傷していたら交換する位置付けだった。通常はフィルタの前後の圧力差を確認し、詰まったら交換する管理をしていたが、今後は定期的に外観点検も実施することとしたい。

（2）「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 30 年度第 2 報」  
「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 30 年度第 1 報」  
について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

（3）「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。

（4）平成30年10月16日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。