

石川県原子力環境安全管理協議会 議事概要

1. 日 時：平成 31 年 3 月 18 日（月）13 時 00 分～14 時 06 分
2. 場 所：石川県庁 議会庁舎 1 階 大会議室
3. 出席者：委員 20 名、説明者、事務局他
4. 議事概要：

（1）「志賀原子力発電所の運転状況等」について、北陸電力から説明があった。

（2）「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書（案）平成 30 年度第 3 報」
「志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案）平成 30 年度第 2 報」
について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

（3）「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視基本計画の改定」について、事務局から説明があった。

（委員）原子力規制庁が発出した補足参考資料に基づき、改定を行うとのことだが、改定案には「公衆」と「周辺住民等」という文言が見られているが、両者の意味合いに違いがあるのか。

（事務局）原子力規制庁が発出した補足参考資料に基づくものであるが、使用する用語の意味合いを再度確認したい。

（議長）原子力規制庁の考え方を確認した上で、再度、協議会の場において諮ることとしたい。

（委員）今回の改定により、監視内容は全体として強化されるという理解でよいか。

（事務局）委員指摘のとおりである。

（4）「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画（案）（平成 31 年度）」「志賀原子力発電所温排水影響調査年度計画（案）（平成 31 年度）」について、事務局から説明があり、協議会として承認された。

（委員）北陸電力の年度計画において、モニタリングポストMP-1で連続測定とあるが、昨夏、水没したモニタリングポストMP-1は復旧したのか。

（電力）昨夏、大雨により水没したモニタリングポストMP-1は復旧工事中であり、復旧するまでの間は、モニタリングカーによる代替測定を継続して実施していく。

（5）「原子力発電所に対する保安検査結果等」について、志賀原子力規制事務所から説明があった。

（6）平成 31 年 1 月 15 日に開催された協議会の議事概要について、事務局からホームページに公開している旨報告があった。