

志賀原子力発電所廃棄物処理建屋での漏水に係る
立入調査結果について

志賀原子力発電所に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

記

- 1 日 時 平成16年6月11日（金）午前10時30分～午後2時20分
- 2 調査者等 6名
（調査者）石川県（2名）、志賀町（1名）、富来町（1名）
（同行者）中島町、鹿西町（各1名）
- 3 調査内容
本日午前9時に、北陸電力志賀原子力発電所の廃棄物建屋において昨日午後3時頃、漏水が発生したとの連絡があった。
この件に関して、以下の4点について、その作業工程や管理等の状況を確認するため立入調査を実施した。
 - ・実施した調査内容
 - ①作業場所の現場確認
 - ②作業管理の状況
 - ③漏水の処理方法の確認
 - ④作業者等への被ばく管理実施状況の確認
- 4 立入調査結果及び今後の対応
記録確認を行った結果、作業員の被ばく管理については適正に実施されている他、漏れた水の処理も適切な処理が行われていることを確認した。
但し、作業管理の上では問題があり、今後その改善策を含め更に調査を実施していく。

平成16年6月11日 原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4234
--