

志賀原子力発電所 2 号機隔離時冷却系隔離弁の不具合に伴う原子炉  
停止について

本日、北陸電力から志賀原子力発電所 2 号機隔離時冷却系隔離弁の点検を行っていたところ、閉操作が行われなかったために、原子炉を停止して点検を行うこととなったと連絡を受けた。

参考北陸電力 HP : <http://www.rikuden.co.jp/press/attach/06012601.pdf>

平成 18 年 1 月 26 日  
原子力安全対策室  
(直通) 076 (225) 1465  
(県庁内線) 4234