

志賀原子力発電所 2号機原子炉停止に伴う立入調査の実施結果について

志賀原子力発電所 2号機に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

記

1 日 時 平成18年1月26日（木）午後1時05分～午後3時00分

2 調査者等 7名
（調査者） 石川県（2名）、志賀町（2名）
（同行者） 羽咋市（1名）、七尾市（2名）

3 調査結果等

志賀原子力発電所 2号機において発生した原子炉隔離時冷却系蒸気供給隔離弁の不具合に伴い、原子炉を手動停止したことについて、立入調査を行った。

（調査内容）

- ①原子力発電所の停止状況
- ②隔離弁の不具合の状況

（調査結果）

- ①原子力発電所が安全に停止していること
- ②隔離弁の不具合発生時の状況及び対応手順等について特に安全上問題がないことを確認した。

4 今後の対応

今後、北陸電力において原因究明が行われるが、県では、その対応状況について、立入調査で確認して行くこととしている。

平成18年1月26日 原子力安全対策室 （直通）076（225）1465 （県庁内線）4234
--