

志賀原子力発電所 1号機の異常時に係る速報（第1報）

標記の件について、北陸電力㈱から 6日13時49分に、以下のとおり通報を受けた。

1. 件名 発電機コレクタリング冷却ファン点検のための志賀1号機の予防保全停止について

2. 発生日時

平成 18 年 11 月 6 日 13 時 49 分 (頃)

3. 原子炉の状況

(電気出力 54.9 万kW)

4. 外部への放射能の影響

5. 概要

発電機の付属装置であるコレクタリング冷却ファンの点検作業中、記録紙が混入。装置の一部の振動が大きくなったため、原子炉を停止し、点検することとなった。

なお、外部への放射能の影響はない。

参考) 北陸電力HP <http://www.rikuden.co.jp/press/atomic.html>

平成18年11月6日  
原子力安全対策室  
外線直通 076-225-1465  
県庁内線4234