

平成20年11月4日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所周辺の放射線監視データの送信不良について

本日午後4時40分頃、石川県が志賀原子力発電所周辺に設置している環境放射線観測局9局、北陸電力が発電所周辺に設置しているモニタリングポスト7局、計16局の監視データ全てが県保健環境センターに伝送されず、ホームページにも表示できない状況となりました。

原因は調査中。

なお、北陸電力のモニタリングポスト等（モニタリングポストデータ、排気筒モニタ、放水ピットモニタ）の監視データについては、県の志賀町監視センターで確認可能であり、異常は認められていない。

また、県の観測局の測定状況についても確認中であるが、志賀局、赤住局、福浦局については正常に測定できていることを確認済みである。

平成20年11月4日 原子力安全対策室 (直通)076(225)1465 (県庁内線)4234
--