

平成20年11月5日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所周辺の放射線監視データの送信復旧について（第3報）

11月4日午後4時40分頃、石川県が志賀原子力発電所周辺に設置している環境放射線観測局9局、北陸電力が発電所周辺に設置しているモニタリングポスト7局、計16局の監視データ全てが県保健環境センターに伝送されず、ホームページにも表示できない状況となりました。（お知らせ済み）

その後、機器の点検・調整を行い、県の環境放射線観測局（9局）の監視データについては、4日午後9時過ぎに送信が復旧いたしました。北陸電力のモニタリングポスト等（モニタリングポストデータ、排気筒モニタ、放水ピットモニタ）の監視データの送信についても本日午前3時10分に復旧しました。

原因については、データの伝送接続装置の不具合と考えられたため、新品と取り替えて復旧操作を行ったところ、データの伝送が復旧しました。

平成20年11月5日
原子力安全対策室
（直通）076(225)1465
（県庁内線）4234