

平成21年4月26日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所2号機に対する立入調査の結果について

本日、北陸電力㈱より、志賀原子力発電所2号機が定格出力に復帰したことについて連絡がありました。

県では、本件に関して、立入調査を実施しましたので、以下のとおりお知らせします。

記

1. 日 時 平成21年4月26日（日）午前11時～午後1時20分
2. 調査者 石川県1名
志賀町2名
3. 調査結果
 - ・漏えいの疑いのある燃料集合体近傍の制御棒（5体）が全挿入され、その状態において定格出力で運転が安定していることを確認した。
 - ・制御棒挿入後、高感度モニタの指示値が安定的に推移していることを確認した。
 - ・排気筒モニタでの放射性物質の濃度の上昇は見られなかった。したがって、外部への放射性物質による影響は見られなかった。

連絡先 原子力安全対策室 外線直通 076-225-1465 県庁内線 4234
