

平成21年5月23日  
原子力安全対策室

石川県西方沖で発生した地震による志賀原子力発電所の影響について

本日、北陸電力(株)より、5時15分頃発生した石川県西方沖を震源とする地震（志賀町：震度3）による志賀原子力発電所による影響について下記のとおり連絡がありました。（連絡区分IB）

記

- ・志賀原子力発電所1、2号は安定して運転中であり、巡視点検の結果も異常なし。
- ・排気筒モニタ及びモニタリングポストの指示値に変動はなく、外部への放射能の影響はありません。
- ・発電所内で観測された震度：震度0（3.8ガル）

連絡先 原子力安全対策室 外線直通 076-225-1465 県庁内線 4234
---