

11月27日 2時10分および2時19分の 石川県西方沖での地震発生について（速報）

2024年11月27日
北陸電力株式会社

本日（11月27日）2時10分、石川県西方沖を震源とする最大震度3（マグニチュード3.8）の地震が発生し、志賀町において震度3（1号機原子炉建屋地下2階の地震計は動作なし（揺れは未観測））が観測されました。

また、同日（11月27日）2時19分、石川県西方沖を震源とする最大震度3（マグニチュード4.9）の地震が発生し、志賀町において震度3（志賀原子力発電所1号機原子炉建屋地下2階 震度1、4.7ガル）が観測されました。

志賀原子力発電所は、1、2号機とも定期検査により停止中（原子炉内燃料なし）です。

外部電源は確保されており、所内の電源系統に異常はありません。

1、2号機の使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に問題はなく、同プール水位・温度に異常がないことから、燃料が破損するおそれはありません。

また、発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。

以上