

令和元年7月5日
原子力安全対策室

志賀原発敷地内での火災発生について

本日午前10時10分頃、志賀原子力発電所敷地内に配備している高圧電源車1台で火災が発生した。

北陸電力の自衛消防の初期消火により鎮火。
志賀消防署により鎮火を確認。

原子力安全対策室では、本日、立入調査により施設への影響がないこと、外部への放射性物質の影響がないことを確認した。

本事象は発電所敷地内での火災のため、安全協定第9条（連絡区分ⅠA「直ちに連絡するもの」）に該当。

危機管理監室
原子力安全対策室
(直通)076-225-1465
(内線) 4310